

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МЕЛЬНИЧНАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
(МЕЛЬНИЧНАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)**

617188 Пермский край
Частинский муниципальный округ
д. Мельничная
ул. Красный Пахарь, 2
тел./факс (268) 2-22-55
Email: m.mboou@yandex.ru.; сайт: http://melsc.ucoz.ru
ОКПО48408905
ОГРН 1025902375157
ИНН / КПП 5955002150 / 595501001

Управление образования администрации
Частинского муниципального округа

№ 303
на № от

**Ответ на Представление по устранению нарушений требований
пожарной безопасности от 19.11.2021 года.**

Рассмотрев Представление от 19.11.2021 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности по результатам проверки в рамках федерального государственного пожарного надзора направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности.	Мероприятие по устранению нарушений	Устранение выявленных нарушений до 01.07.2022г.	
			Срок устранения нарушения и ответственные за устранение	Отметка о выполнении
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности на здание детского сада выполнена не в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.	Привести в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима» инструкцию о мерах пожарной безопасности	В течение месяца И.о. директора Чунарева Н.С.	Выполнено 30.11.2021 г.

2	Декларация пожарной безопасности на здание детского сада выполнена не в соответствии с требованиями	Привести в соответствие со ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» декларацию пожарной безопасности на здание	В течение месяца И.о. директора Чунарева Н.С.	Выполнено 09.12.2021 г.
3.	Лестничный марш эвакуационных путей лестниц 3-го типа здания детского сада выполнена не в соответствии с требованиями	Замена лестничного марша здания детского сада в соответствии с требованиями.	Май 2022 год. И.о. директора Чунарева Н.С.	
4.	На потолочном перекрытии второго этажа детского сада электрическая проводка проложена по горючему основанию	Замена потолочного перекрытия второго этажа (демонтаж потолка)	Май 2022 года. И.о. Директора Чунарева Н.С.	
5.	На путях эвакуации 1-го этажа детского сада на полу допущено применение материала с неизвестными показателями пожарной опасности (фактически из горючих материалов (линолеум))	Предоставление сертификата на соответствие требований пожарной безопасности	Ноябрь 2021 г. И.о. директора Чунарева Н.С.	Выполнено 24.11.2021 г.
6.	Отсутствие подтверждающего документа о прохождении пожарно-	Пройти обучение мерам пожарной безопасности работников организаций	И.о. директора Чунарева Н.С.	Выполнено 23.12.2021 г.

	технического минимума			
7.	На путях эвакуации детского сада отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие месторасположение ручных пожарных извещателей.	Приобретение знаков пожарной безопасности обозначающие месторасположение ручных пожарных извещателей	Ноябрь 2021 г. И.о. директора Чунарева Н.С.	Выполнено 11.11.2021 г.

И.о. директора

Н.С. Чунарева