


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код		
Дата	Учетный номер	QR-код
08.11.2021	59210061000201319402	
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры: не требуется		



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-43-24, nunpr@ugps.perm.ru

22 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам

УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

617170, Пермский край, с. Частые, ул. Ленина, 61 тел. 8(34268) 2-22-28

e-mail: 22onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 95/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Мельничная основная общеобразовательная школа

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 95 от «08» ноября 2021 года в период:

с 15 час. 30 мин. «10» ноября 2021 г., до 16 час. 30 мин, «10» ноября 2021 г.;

с 14 час. 00 мин. «19» ноября 2021 г., до 15 час. 00 мин, «19» ноября 2021 г.

1) начальником 22 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Горшковым Д.Л.;

2) старшим инспектором 22 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Сараниным С.С.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: исполняющий обязанности директора Чунарева Наталья Сергеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности на здание детского сада выполнена не в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.	Пункт 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2022	
2.	Декларация пожарной безопасности на здание детского сада выполнена не в соответствии с требованиями.	Статья 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.07.2022	
3.	Лестничный марш эвакуационных путей лестниц 3-го типа здания детского сада выполнен не в соответствии с требованиями	Пункт 4.4.1, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»), п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли».	01.07.2022	
4.	На потолочном перекрытии второго этажа детского сада электрическая проводка проложена по горючему основанию.	Пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2022	
5.	На путях эвакуации 1-го этажа детского сада на полу допущено применение материала с неизвестными показателями пожарной опасности (фактически из горючих материалов (линолеум)).	Статья 4, 134 пункта 6 таблицы 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 6.25* СНиП 21-01-97*, пункт 4.3.2 СП 1.13130.2009.	01.07.2022	
6.	У исполняющего обязанности директора Чунаревой Н.С. отсутствует подтверждающий документ о прохождении пожарно-технического минимума.	Пункт 31 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	01.07.2022	
7.	На путях эвакуации детского сада отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие месторасположение ручных пожарных извещателей.	Пункт 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

и.о. директора Тумаревы Н.С.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Щура
(подпись)

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

[подпись]
(подпись)

Сорокин АА
(фамилия, инициалы)

[подпись]
(подпись)

Сорокин СС
(фамилия, инициалы)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.